

Форма заказа

Прибор для измерений
давления воздуха

Ф1791.X – X – X – X – X – X

Способ монтажа:

щитовой _____ 1
выступающий _____ 2

Диапазоны измерений, кПа:

от -0,125 до +0,125 и от -0,2 до +0,2 _____ 1
от -1 до +1 и от -2 до +2 _____ 2
от -3 до +3 и от -4 до +4 _____ 3
от -4 до +4 и от -6 до +6 _____ 4

Питание:

=24 В _____ 1
=24 В (с гальванической развязкой от аналогового выхода) _____ 2
~220 В _____ 3

Количество реле:

отсутствует _____ 0
1 _____ 1
2 _____ 2

Выходной сигнал:

4 – 20 мА _____ 1
RS-485 _____ 2

Присоединение импульсных линий:

штуцер для эластичных труб _____ 1
ниппель для приварки к трубопроводу _____ 2

Кроме того необходимо указать:

1. Вид исполнения: общепромышленное или атомное.
2. Класс безопасности при атомном исполнении.
3. Вид приемки.
4. Вид упаковки: обычная или влагозащитная.
5. Номер ТУ.