



Форма заказа

Реле контроля сопротивления изоляции

РКСИ-1003 – X

Питание прибора:



- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Питание от контролируемой сети (от 80 до 400 В переменного тока, или от 100 до 690 В постоянного тока) _____ | 1 |
| Отдельное высоковольтное (от 80 до 400 В переменного тока, или от 100 до 690 В постоянного тока) _____ | 2 |
| Отдельное низковольтное (от 9 до 36 В постоянного тока) _____ | 3 |

Кроме того необходимо указать:

1. Номинальное напряжение и род тока (переменный/постоянный) контролируемой сети;
2. Для РКСИ-1003-2 и РКСИ-1003-3 номинальное напряжение и род тока (переменный/постоянный) отдельного питания;
3. Вид исполнения: ОП, РМРС.
4. Вид приемки: ОТК, Морской Регистр.
5. Вид упаковки: обычная или влагозащитная.
6. ВРМЦ.468243.007 ТУ.

Пример записи при заказе:

Реле контроля сопротивления изоляции РКСИ1003-1, исполнение РМРС, питание от контролируемой сети, вид приемки Морской Регистр, упаковка – обычная, ВРМЦ.468243.007 ТУ.