

Форма заказа

Амперметры и вольтметры
постоянного тока

Ф1762.8-АД — X — X — X — X — X — XX

Тип прибора:

вольтметр до 10 В _____ 1
вольтметр до 1 В _____ 2
амперметр до 20 мА _____ 3

Подсветка шкалы:

отсутствует _____ 0
белая _____ 1
синяя _____ 2

Цвет индикации:

красный _____ 1
зеленый _____ 2
желтый _____ 3

Цвет рамки:

белый _____ 1
серый _____ 2
черный _____ 3

Толщина щита:

1 — 2 мм _____ 1
3 — 5 мм _____ 2
7,5 мм _____ 3
14 мм _____ 4
26 мм _____ 5
50 мм _____ 6
по заказу _____ 7

Тип дискретно-аналоговой индикации*:

со стандартным размером дискреты (1 ряд, ширина 5 мм) _____ 1X
с увеличенным размером дискреты (2 ряда, ширина 10 мм) _____ 2X

Выходные устройства (реле):

без реле _____ X0
с реле _____ X1

Кроме того необходимо указать:

1. Диапазон измерений по входному сигналу.
2. Диапазон показаний прибора и единицы измерения физической величины входного сигнала.
3. Цветовое решение передней рамки и лицевой панели.
4. Вид исполнения прибора: ОП, ОИАЭ.
5. Вид приёмки: ОТК, Представитель ЭО и/или СО.
6. Класс безопасности для исполнения ОИАЭ: 2, 3, 4.
7. Вид упаковки: обычная или влагозащитная.
8. Климатическое исполнение: ТВ 4.1 или УХЛ 4.1.
9. Тип щита: панельный или мозаичный.
10. ТУ 4389-0161-05755097-2001

* - для модификации 2X подсветка шкалы отсутствует.

Пример записи при заказе:

Вольтметр Ф1762.7-АД-1-2-3-2, диапазон 2-10 В, шкала 0-800 кПа, цвет индикатора — зеленый, цвет рамки — чёрный, цвет панели — белый, упаковка влагозащитная, исполнение «ОП», вид приемки ОТК, климатическое исполнение — УХЛ 4.1, тип щита — панельный, толщина щита — 3-5 мм, дискретно-аналоговая индикация — увеличенная (10 мм), ТУ 4389-0161-05755097-2001.